

**TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA – S.A.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2021 - Aquisição de materiais para recomposição do circuito original da LT MARMELEIRO 2 – POVO NOVO 525kV, de acordo com o Anexo 01 – Especificação Técnica, de cada lote, conforme descrito abaixo: Lote 01 – Acessórios para Cabo OPGW 122mm²; Lote 02 – Emenda total preformada para Cabo Condutor CAL 993MCM e para Cabo Para-raios EAR 3.8”;Lote 03 – Cabo OPGW 122mm².**

ESCLARECIMENTO N. 02

PERGUNTA N. 01: O cabo OPGW a ser fornecido deve obrigatoriamente ter 14,7 mm de diâmetro ou pode ser ofertado algum cabo alternativo?

RESPOSTA N. 01: O cabo a ser fornecido deve atender as condicionantes da ET.

PERGUNTA N. 02: O lance realmente deverá ser único de 7.300 m como cita na ET ou poderá ser dividido?

RESPOSTA N. 02: O lance deverá obrigatoriamente ter 7.300m, conforme cita a ET.